

LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI LOCALI DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO “NERVI-SEVERINI”,
VIA TOMBESI DALL’OVA, 14 - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Presidente: Michele de Pascale	Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Maria Luisa Martinez
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Arch. Giovanna Garzanti
PROGETTISTA COORDINATORE:	Arch. Giovanna Garzanti
PROGETTISTI OPERE ARCHITETTONICHE:	Arch. Giovanna Garzanti Ing. Barbara Contessi
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:	Ing. Giulia Angeli P.I. Andrea Bezzi Ing. Junior Annalisa Bollettino Ing. Tiziana Napoli
ELABORAZIONE GRAFICA:	Ing. Giulia Angeli, Ing. Barbara Contessi
Professionisti esterni:	
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:	Ing. Mario De Lorenzi
PROGETTISTA IMPIANTI IDRICI E MECCANICI:	P.I. Mirco Bondi P.I. Alberto Cortini
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:	P.I. Nicola Bersani
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Arch. Paola Sanapo
PROGETTISTA PREVENZIONE INCENDI:	P. I. Alberto Cortini


TITOLO ELABORATO:

PARERE IGIENICO SANITARIO RILASCIATO
AI SENSI DELLA D.G.R. 193/2014

Codice elaborato:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file di archiviazione:
PDE_AUT_04_00	00	24/02/2021	-	PDE_AUT_04_PAR.SAN_r.00

<div>FIRMATO DIGITALMENTE Il progettista coordinatore Arch. Giovanna Garzanti</div> <div>FIRMATO DIGITALMENTE Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giovanna Garzanti</div>
--

Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
00	EMISSIONE	-	-	-	24/02/2021
01	REVISIONE				
02					
03					



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna



Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica – Ravenna

Direttore: Dott.ssa Raffaella Angelini

Provincia di Ravenna

Settore LL.PP.

Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - Ravenna

provra@cert.provincia.ra.it

prot. 2021/0051591/P del 24/02/2021

Oggetto: Lavori di recupero edilizio ed adeguamento di locali della sede del Liceo Artistico "Pier Luigi Negri", via Tombesi dall'Ova n. 14

In riferimento alla richiesta di parere per quanto in oggetto, è stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione e delle integrazioni allegate alla istanza.

Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento edilizio proposto nulla osta alla realizzazione degli interventi di recupero previsti a condizione che:

Il locale individuato con il numero "29", con destinazione prevista di "Laboratorio" essendo carente dei rapporti di illuminazione previsti non potrà essere utilizzato ai fini didattici.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Tecnico della Prevenzione
Angelo Maria Schito

Il Responsabile del procedimento
Dr. Fabrizio Magnarelli

AMS/ams