

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI IMPIANTO MESSAGGISTICA VOCALE			
IMBOLI	DESCRIZIONE	SIMBOLI	DESCRIZIONE
	CENTRALE RIVELAZIONE MESSAGGISTICA VOCALE EVAC CERTIFICATA EN 54-16		ALTOPARLANTE DA 6W INCASSATO IN CONTROSOFFITTO CERTIFICATO EN 54-24 CON COPERTURA ANTIFIAMMA
	BASE MICROFONICA EN 54-16		ALTOPARLANTE DA 6W DA PARETE CERTIFICATO EN 54-24 CON COPERTURA ANTIFIAMMA
	PROIETTORE DI SUONO DA 10 W A PARETE MONODIREZIONALE CERTIFICATO EN 54-24		ALTOPARLANTE A TROMBA DA 30W CERTIFICATO EN 54-24
	PROIETTORE DI SUONO DA 10 W A PARETE BIDIREZIONALE CERTIFICATO EN 54-24		BADENINA DI SEGNALAZIONE FINE-LEZIONI

GENDA SIMBOLI GRAFICI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI			
OLI	DESCRIZIONE	SIMBOLI	DESCRIZIONE
Nh	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI		SEGNALAZIONE OTTICA ALLARME INCENDIO
I	PANNELLO REMOTO RIPETIZIONE ALLARMI		PULSANTE DI SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO
O	RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN AMBIENTE		PUNTO COLLEGAMENTO SERRANDA TAGLIAFUOCO
O	RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN CONTROSOFFITTO CON SPIA DI SEGNALAZIONE IN AMBIENTE		
O	RIVELATORE TERMICO IN AMBIENTE		
O	RIVELATORE DI FUMO IN CONDOTTE		

CODIFICA QUADRI ELETTRICI			
	DESCRIZIONE	SIMBOLI	DESCRIZIONE
	QUADRO MEDIA TENSIONE	QG.NAS.00	QUADRO GENERALE NUOVO AMPLIAMENTO PALESTRA
	QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE	QE.NAS.01	QUADRO ELETTRICO CENTRALE TECNOLOGICA
	QUADRO GENERALE NUOVO AMPLIAMENTO SCUOLA	QE.NAS.02	QUADRO ELETTRICO SPOGLIAZOI PALESTRA
	QUADRO ELETTRICO LABORATORIO PIANO TERRA	QE.NAS.03	QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO
	QUADRO ELETTRICO BIBLIOTECA PIANO TERRA	QS.CE	QUADRO SMISTAMENTO COMPLESSO ESISTENTE
	QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO SCUOLA		
	QUADRO ELETTRICO LABORATORIO PIANO PRIMO		

LOCALE TECNICO

CLS.03

CLS.02

EVAC.1

XXX

XXX

AULA 01

mq 52.05

R.I. = 0.158 > 0.125

h controsoffitto 2.90m

AULA 02

mq 52.28

R.I. = 0.158 > 0.125

h controsoffitto 2.90m

AULA 03

mq 52.28

R.I. = 0.158 > 0.125

h controsoffitto 2.90m

AULA 04

mq 52.28

R.I. = 0.158 > 0.125

h controsoffitto 2.90m

AULA 05

mq 53.93

R.I. = 0.143 > 0.125

h controsoffitto 2.90m

INGRESSO - ATRIO

R2-1A

R2-1B

R2-1A

R2-1B

R2-1A

ANTI WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

PANNELLO REMOTO ALLARME INCENDI

BIDELL

mq 6.58

mq 2.88

mq 4.13

mq 4.74

h controsof. 2.70m

AULA 09

mq 52.28

R.I. = 0.158 > 0.125

h controsoffitto 2.90m

AULA 08

mq 52.28

R.I. = 0.158 > 0.125

h controsoffitto 2.90m

AULA 07

mq 51.51

R.I. = 0.158 > 0.125

h controsoffitto 2.90m

AULA 06

mq 52.61

R.I. = 0.157 > 0.125

h controsoffitto 2.90m

1° STRALCIO

