

NOTA BENE







Prima della copertura impianti la ditta installatrice dovrà contattare con adeguato anticipo la Direzione Lavori impianti al fine di permetterle una sua verifica e controllo in sito.

Le marche e i modelli dei prodotti indicati negli elaborati, non sono da intendersi come puramente indicativi per la definizione delle caratteristiche/prestazioni dei medesimi prodotti. Pertanto, potranno essere valutati prodotti alternativi di equivalente qualità tecnica - prestazionale.

L'impiego di accorci attivi rettili e metallici dovrà essere conforme ai requisiti prescritti dai regolamenti regionali e/o comunali in materia. In particolare al Decreto Legislativo n. 159/98 e alla Delibera n. 1063/93 Regione Emilia Romagna.

DECRETO 23 giugno 2002 "Ordini ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili"

UNI EN 12056:2001 "Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici"

Legenda Pianimetria	
	Tubazione di scarico acqua reflua in polipropilene ad innesto autolegante marca VALSR modello PPS o equivalente (potenza minima 15)
	Colonna di scarico e/o di ventilazione primaria per acqua reflua in polipropilene ad innesto autoriscaldato marca VALSR modello SLEIRE o equivalente completo di guaina fondale
	Aeratore con membrana marca VALSR modello AVAL 110 (N° 146 mm) o equivalente
	Tubazione di scarico condensata in polipropilene ad innesto autolegante marca VALSR modello PPS o equivalente (potenza minima 15)
	Unità Idema VPS per l'immobilizzazione invernale ed estiva dell'acqua di scarico condensa con rifilino
	Colonna pluviale di scarico meteoriche in polipropilene ad innesto autoriscaldato marca VALSR modello SLEIRE o equivalente completo di guaina fondale

DISTINTA SINGOLI ALLACCI SGRACI ACQUE REFLUE E METEORICHE			
TIPOLOGIA APPARECCHI SANITARI	DU I/S	USCITA SFORNO MINIMA (DN mm.)	CONDOTTA DI ALLACCO RACCOMANDATA (DN mm.)
LAVABO	0,5	40	50
BIDET	0,5	40	50
DOCCIA	0,8	50	70
WC CON CASSETTA	2,5	100	100
UNITA' INTERNA VRF	-	30	30
COLONNIA PLUVIALE	30	150	150

[illegible]